

## ANALYSRESULTAT DRICKSVATTEN 2025

<b>STORA VATTENVAGN</b>	<b>2025-03-19</b>	<b>2025-06-12</b>	<b>2025-09-05</b>	<b>2025-09-23</b>	<b>2025-12-18</b>
Temperatur vid ankomst (°C)	6	8	11	12	9
Långsamtväxande bakterier (cfu/ml)	30	10	460	30	20
Odlingsbara mikroorganismer 22 °C (cfu/ml)	3	1	240	1	12
E coli (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Intestinala Enterokocker (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Koliforma bakterier 35 °C (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Bedömning	Tjänligt	Tjänligt	Tjänligt med anmärkning	Tjänligt	Tjänligt

<b>VATTENVAGN</b>	<b>2025-03-19</b>	<b>2025-06-12</b>	<b>2025-09-05</b>	<b>2025-09-23</b>	<b>2025-12-18</b>
Temperatur vid ankomst (°C)	6	8	11	12	9
Långsamtväxande bakterier (cfu/ml)	10	23	5000	10	20
Odlingsbara mikroorganismer 22 °C (cfu/ml)	1	23	300	7	15
E coli (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Intestinala Enterokocker (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Koliforma bakterier 35 °C (cfu/100ml)	1	1	1	1	1
Bedömning	Tjänligt	Tjänligt	Tjänligt med anmärkning	Tjänligt	Tjänligt